

Souhlasíme s vydáním legislativního povolení.

Legenda

 nové zařízení NN čEZ Distribuce, a.s.

 stávající zařízení NN čEZ Distribuce, a.s.

ochranné pásmo
zemního kabelového vedení NN
je 1m na každou stranu

Stávající inženýrské sítě zakresleny pouze orientačně.
Před zahájením výkopových prací je nutné nechat
všechny inženýrské sítě vytýčit příslušnou firmou.

Napěťová soustava: 3x400/230 V, 50Hz, střídavé, síť TN - C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: dle PNE 33 0000-1
v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2

u živých částí podle


čl. 3.2.2.1	ochrana polohou
čl. 3.2.2.2	ochrana zábranou
čl. 3.2.2.3	ochrana překážkami nebo krytím
čl. 3.2.2.4	ochrana izolací

dl. 3.3.2.5 ochrana automatickým odpojením od
zdroje nadproudovými ochrannými přístroji

Vnější vlivy a stupeň ochrany krytem: dle PNE 33 0000-2
a čSN 33 2000-1 ed. 2 pro běžná vnější prostředí

SO 01 - rozšíření DS NN o nové OM pro p.p.č. 2676/2

celková délka nové trasy:	13m
celková délka kabelu NN AYKY-J 4x25mm²:	22m

 Podhoří 197/15 40010 Ústí nad Labem Všebořice IČO: 06898874 tel.: 606 628 971 e-mail: projekce@elektromontazeroucek.cz	Investor: ČEZ Distribuce a.s., Děčín		
	Místo stavby: Staré Křečany-Nové Křečany	Odp. projektant: Ing. Vlastimil Laube	
	Okres: Děčín	Vypracoval: TOMÁŠ LUŇÁK	
	Kraj: ÚSTECKÝ	Č. zakázky: IP-12-4013571	
	Datum: 02/2022	Stupeň PD: DUR+DPS	
Stavba /akce/ : Výkres:	DC_St.Křečany,ppč.2676/2,přípojka kNN Koordinační situační výkres		Měřítko: 1:100 207