

















**Legenda**

-  Nové zemní kabelové vedení NN typu dle popisu v chraněnce Koruflex ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
-  Nové zemní kabelové vedení NN typu dle popisu v PVC trubce ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
-  Stávající venkovní kabelové vedení NN typu dle popisu ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
-  Stávající betonový sloup NN typu dle popisu ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
-  Skříň rozpojovací-přípojková ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
-  Označení skříňe - typ skříňe ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
-  Znak uzemnění pojistkové skříňe
-  Kabelová spojka NN
-  Stávající zemní telekom. vedení ve správě CETIN a.s.
-  Dobřené pozemky stavbou
-  Pozemky stavbou nedotčené, ale ve vzdálenosti < 2m od stavby
-  Ostatní pozemky
-  Hranice pozemků dle KM
-  Obvodové zdi budov
-  Stávající oplocení
-  Rozhraní ploch



 nové zařízení NN ČEZ Distribuce, a.s.  
 stávající zařízení NN ČEZ Distribuce, a.s.

Napěťová soustava: 3x400/230 V, 50Hz, střídavé, síť TN-C  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem: dle PNE 33 0000-1  
 v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
 u živých částí podle  
 čl. 3.2.2.1 ochrana polohou  
 čl. 3.2.2.2 ochrana zábranou  
 čl. 3.2.2.3 ochrana překážkami nebo krytím  
 čl. 3.2.2.4 ochrana izolací  
 neživých částí podle  
 čl. 3.3.2.5 ochrana automatickým odpojením od  
 zdroje nadproudovými ochrannými přístroji  
 Vnější vlivy a stupeň ochrany krytím: dle PNE 33 0000-2  
 a ČSN 33 2000-1 ed. 2 pro běžná vnější prostředí

**ochranné pásmo  
 zemního kabelového vedení NN  
 je 1m na každou stranu**

**Stávající inženýrské sítě zakresleny pouze orientačně.  
 Před zahájením výkopových prací je nutné nechat  
 všechny inženýrské sítě vytýčit příslušnou firmou.**

SO 01 - rozšíření DS NN o nové OM pro p.p.č. 3378/9  
 celková délka nové trasy: 9m  
 celková délka kabelu NN AYKY-J 4x25mm<sup>2</sup>: 24m

**Elektromontáže**  
**ERouček s.r.o.**  
 Podhoří 197/15  
 40010 Ústí nad Labem  
 Všebořice  
 IČO: 06898874  
 tel.: 606 628 971  
 e-mail: projekce@elektromontazeroucek.cz

Investor:	ČEZ Distribuce a.s., Děčín
Místo stavby:	Staré Křečany-Valdek
Okres:	Děčín
Kraj:	ÚSTECKÝ
Datum:	07/2022
Odp. projektant:	Ing. Vlastimil Laube
Vypracoval:	TOMÁŠ LUŇÁK
Č. zakázky:	IP-12-4014122
Stupeň PD:	DUR+DPS
Výkres č.:	<b>C.3</b>

Stavba /akce/ :	DC_Staré Křečany, ppč.3378/9, přípojka kNN	Měřítko:	1:100
Výkres:	Koordinační situační výkres		259

Souhlasíme s vydáním legislativního povolení.  
 .....  
 Podpis: .....  
 Obec Staré Křečany

