



LEGENDA: pozn.: značky nejsou v měřítku

- projektované kabelové vedení NN
- stávající kabelové vedení NN
- - - stávající vrchní vedení NN
- projektovaná přípojková skříň
- projektovaná rozpojovací skříň
- stávající přípojková skříň
- stávající rozpojovací skříň
- projektované uzemnění
- stávající sloupy
- - - NV SEK - CETIN
- - - rozhraní ploch
- oplocení/ branka, brána
- potok, říčka
- dům
- - - propustek



Zákres sítě je pouze orientační. Před započítím výkopových prací je nutno nechat všechny sítě vytýčit  
 Při souběhu a křížení sítí TI dodržet požadavky správců sítí, minimálně však požadavky dle ČSN 73 6005.


### katastrální území: Staré Křečany

3/PEN ~ 400/230V 50Hz

Prostory - nebezpečné (typ VI)

Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1:

- základní ochrana polohou, krytím a dvojitou izolací
- ochrana doporučuje v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky (strana NN)



Projektant:	Odpovědný projektant:	<b>BIMONT</b> <small>České mládeže 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov 460 08 Liberec, IČO 47781262</small>	
MARKÉTA DRAŠNEROVÁ	ING. STANISLAV BILEK ČKAIT 0500471		
Investor: ČEZ DISTRIBUCE A.S.	<small>Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02 Děčín IČO 24729035</small>	Stupeň PD:	DUR
Název stavby:	<b>K_DC-Staré Křečany, N.Křečany, p.č.2663/5</b>	Datum:	05/2024
Výkres:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Zakázka č.:	IP-12-4015964
		Měřítko:	Výkres č.: <b>C.3</b>